

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФБГОУ ВО ИГМА
Минздрава России

А.Е. Шкляев

2021 г.



ИНСТРУКЦИЯ №ИПБ006-2021

О мерах пожарной безопасности в складских помещениях

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности во всех складских помещениях ФБГОУ ВО ИГМА Минздрава России (далее – Академия).

1.2. Инструкция разработана на Постановления правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме в РФ», (далее – ППР в РФ).

1.3. Каждый работник, работающий в складском помещении, должен знать и строго выполнять ППР, не допускать и предупреждать действия, которые могут привести к пожару или загоранию, а в случае возникновения пожара принять все меры к эвакуации людей, спасению имущества и тушению пожара.

1.4. Работники допускаются к самостоятельной работе после прохождения вводного противопожарного инструктажа и противопожарного инструктажа на рабочем месте.

1.5. Каждый работник должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

1.6. Основными причинами пожаров, которые могут возникнуть в складском помещении являются нарушения в работе электроустановок, использовании неисправного электрооборудования, нарушение правил хранения материалов, нарушение ППР.

2. Требования к содержанию территорий, зданий, сооружений, помещений и эвакуационных путей

2.1. Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств.

2.2. В помещении склада должны быть вывешены таблички с указанием категории помещения по взрывопожароопасности и классу пожаро- или взрывоопасных зон.

2.3. В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели.

2.4. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0.5 м.

2.5. Запрещается в помещении складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре.

2.6. Не разрешается загромождать проходы, выходы, коридоры, тамбуры складского помещения.

2.7. В помещениях, предназначенных для хранения товарно-материальных ценностей, не допускается устройство бытовок, комнат для приема пищи и других подсобных служб.

2.8. В складских помещениях, встроенных в здания иного назначения, запрещается хранение пожароопасных веществ и материалов.

2.9. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей осуществляется в отдельных от других материалов шкафах из негорючих материалов.

2.10. В складских и вспомогательных помещениях запрещается:

- убирать помещения, протирать оборудование и стирать спецодежду бензином, керосином и другими ЛВЖ и ГЖ;
- оставлять после окончания работы включенными электроосвещение, электрооборудование и приборы;
- отогревать замерзшие трубы различных систем паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

2.11. Складские помещения должны содержаться в чистоте. Уборка помещений от горючих отходов должна производиться по мере их накопления и обязательно в конце работы каждой смены.

2.12. У входа в склад должны быть вывешены таблички с указанием ответственных лиц за пожарную безопасность, а на видном месте в помещении – инструкции по пожарной безопасности.

2.13. Во всех складских и вспомогательных помещениях должны быть вывешены таблички с указанием №№ телефона вызова пожарной охраны.

2.14. Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки должны обрабатываться повторно. Состояние огнезащитной обработки должно проверяться не реже 2-х раз в год.

2.15. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности.

2.16. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых

не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

2.17. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, отходами, мусором и т.д., а также забивать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить инвентарь и материалы;
- устраивать на путях эвакуации пороги, раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.

2.18. Все складские помещения должны быть укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения.

3. Требования к содержанию и эксплуатации оборудования, средств связи и пожаротушения

3.1. Ответственность за содержание и своевременный ремонт средств связи и первичных средств пожаротушения несет руководитель.

3.2. Средства пожаротушения должны находиться в специальном месте и к ним должен быть обеспечен свободный доступ.

3.3. У каждого стационарного телефонного аппарата следует иметь табличку с указанием № телефона, по которому в случае пожара можно вызвать пожарную помощь.

3.4. Повседневный контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию огнетушителей осуществляется лицом, ответственным за пожарную безопасность.

3.5. Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей должен устанавливаться в соответствии с указаниями инструкций, действующих нормативно-технических документов, а также следующими требованиями:

- Огнетушители должны размещаться на высоте не более 1.5 м от уровня пола до верхнего края корпуса огнетушителя и на расстоянии не менее 1.2 м от края двери при ее открывании;
- Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнце; пеке;
- Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться (не реже 1 раза в квартал), проверяться и своевременно перезаряжаться. Огнетушители, выведенные на время ремонта, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

- Каждый огнетушитель, установленный в помещении должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов

4.1. Ненужный упаковочный материал следует собирать в контейнерах из негорючего материала с закрывающей крышкой. По окончании работы содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы зданий.

4.2. При проведении огневых работ необходимо обеспечивать меры противопожарной безопасности согласно требований противопожарного режима.

5. Обязанности и действия работников при пожаре

5.1. Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар или признаки возгорания обязан:

- позвонить по телефону **01** или с мобильного **101** в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- приступить к тушению очага возгорания имеющимися в помещении средствами пожаротушения;
- принять по возможности меры по эвакуации людей и сохранности материальных ценностей.

5.2. Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность администрацию академии и дежурные службы объекта;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу автоматической пожарной системы (оповещение людей о пожаре, пожаротушения);
- при необходимости отключить электроэнергию и вентиляцию;
- прекратить все работы в помещении склада, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию людей и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- сообщать подразделениям пожарной охраны сведения о хранящихся на объекте опасных взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для безопасности личного состава.

Инженер по ПБ



В.А. Козлова