



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике  
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325,  
тел. 72-81-75, факс 72-72-08, 68-44-23 (код-3412), E-mail: [gu-mchsur@mail.ru](mailto:gu-mchsur@mail.ru)

**Заключение № 6/4/27**  
**о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям**  
**пожарной безопасности**

В период с 11 час. 30 мин. «21» января 2020 г. по 12 час. 00 мин. «21» января 2020 г.

проведено обследование документов, объекта заявителя на территории в здании и сооружении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя)

расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37а (нежилые помещения №№ 59, 59а, 59б, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 69 кафедры терапевтической стоматологии общей площадью 139 кв.м., расположенные на первом этаже общежития №3)

Выводы по результатам обследования:

объект защиты **соответствует** требованиям пожарной безопасности

(объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

*Данное заключение о соответствии объекта защиты и территории (земельного участка) требованиям пожарной безопасности действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.*

Заместитель начальника Главного управления –  
начальник управления надзорной деятельности  
и профилактической работы



Д.А. Одегов







**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: [www.18.mchs.gov.ru](http://www.18.mchs.gov.ru) E-mail: [ugpn-o@mchs-18.ru](mailto:ugpn-o@mchs-18.ru) Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

отдел государственного пожарного надзора и профилактической работы

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-43 e-mail: [ugpn-o@mchs-18.ru](mailto:ugpn-o@mchs-18.ru)

**Акт № 04**

по результатам рассмотрения заявления

г. Ижевск

21 январь 2020 г.

12 час. 00 мин.

Мною, государственным инспектором Удмуртской Республики по пожарному надзору Бушмакиным Андреем Михайловичем, в период с 11 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин. «21» январь 2020 г. проведено обследование документов, объекта защиты на территории и в здании общежития №3 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (юридический адрес: 426234, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 281), расположенного (-ых) по адресу: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 37а (нежилые помещения №№ 59, 59а, 59б, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 69 кафедры терапевтической стоматологии общей площадью 139 кв.м., расположенные на первом этаже здания общежития №3).

При проверке присутствовал проректор по административно-хозяйственной части Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации Смолин Александр Петрович.

**По результатам обследования установлено:**

1) Кафедра терапевтической стоматологии расположена на первом этаже девятиэтажного здания общежития №3 по адресу: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 37а. Общая площадь помещений составляет 139 кв.м. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф1.2 с помещениями Ф4.2. Подъезд к зданию осуществляется со всех сторон.

Для целей пожаротушения предусмотрены наружные пожарные гидранты, внутренний пожарный водопровод, инвентарь и средства пожаротушения. Связь для оперативных действий выполнены телефонными линиями, кроме того осуществляется посредством сотовой телефонной связи.

Здание имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре. Для целей эвакуации из здания предусмотрено достаточное количество эвакуационных выходов. Класс пожарной опасности материалов, применяемых для отделки стен и потолков на путях эвакуации не ниже КМ3.

Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации (оборудованы линейные дымовые пожарные извещатели) и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (3-го типа). Обслуживание системам автоматической пожарной сигнализации осуществляется ООО «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ», в соответствии с договором №6 на обслуживание АПС, СОУЭ и противопожарных



клапанов на объектах ФГБОУ ВО ИГМА от 01.01.2020. Обслуживание работоспособности оборудования систем передачи извещения о пожаре на ПЦН ДДС-01 осуществляется ООО «САК», в соответствии с договором №332/20-ус об оказании услуг связи по передаче данных (извещение о пожаре) от 13.01.2020. Формирование сигналов от автоматической пожарной сигнализации на управление в автоматической режиме установками оповещения, инженерным оборудованием осуществляется при срабатывании двух пожарных извещателей. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре осуществляется ежемесячно.


Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения, журнал учета огнетушителей имеется, периодичность проведения проверок соблюдается.

2) Нарушений не выявлено.

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен(а)

При проверке присутствовал:

Проректор ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России  
А.П. Смолин



(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 21 » 01 2020 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

И.о. ректора ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России  
А.Е. Шкляев



(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))


(подпись)

« 21 » 01 2020 г.

**Вывод по результатам обследования:** Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

Государственный инспектор  
Удмуртской Республики по пожарному надзору



А.М. Бушмакин

« 21 » 01 2020 г.

(подпись)

М.Л.П. <\*>

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.